

TERVISEAMET PÕHJA TALITUS NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.2-5/591-3
06.02.2015

Projekti nimetus ja kaasnevat dokumentatsiooni identifitseerivad andmed: Keila linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026.
Taotluse number ja kuupäev: 9.2-5/591 26.01.2015
Tellij: AS Keila Vesi
Projekteerija: OÜ VKM Konsult ja OÜ Kiirvool
Projekti hindas: Vaneminspektor Kätlin Vilba

Projekti eesmärgiks on käsitleda Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal.

Projekti hindamisel leiti:

- Keila linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenuse pakkuja on Keila linnale kuuluv vee-ettevõtte AS Keila Vesi.
- Keila linna veevarustus põhineb kambrium-vendi veehorisondist võetaval põhjaveel.
- Liitumisvõimalused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on välja ehitatud 99,9%-le Keila linna elanikest. AS Keila Vesi andmetel on Keila linnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud ca 99% Keila linna elanikest. Suurem osa linna veevõrgust on EL abirahade toel rekonstrueeritud.
- Ühisveevärk on üldiselt heas seisukorras. Probleemiks on veel rekonstrueerimata veetorustikud, kus esineb endiselt suhteliselt palju lekkeid. Samuti on vanema veevõrgu sõlmed (hüdrandid, siibrid) halvas seisukorras ja ei võimalda kogu veevõrku optimaalselt opereerida.
- Lühiajaline investeeringute kava näeb ette Põhja – Pae – Luha tn veetorustiku rekonstrueerimise, uute liitumispunktide loomise ja hüdrantide asendamise. Pikaajaliste investeeringutena (2019—2026) näeb AS Keila Vesi ette kõigi enne 1970. aastat rajatud torustike ja majajühenduste rekonstrueerimise (~5400 m).

Projekti hindamise alus:

Rahvatervise seadus § 4 lg 1, 3;

Veeseadus § 13;

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

Hiiu 42 Tel + 372 6943 700
11619 TALLINN Faks + 372 6943 701

Järvamaa esindus: Pärnu 58 Paide 72712 tel. 385 0613
Raplamaa esindus: Mahlamäe 8-32, Rapla 79511 tel. 489 4907
Sanitaarkarantiini büroo: Hiiu 42, 11619 Tallinn tel. 694 3750

www.terviseamet.ee-post: pohja@terviseamet.ee
Registrikood 70008799

Hinnang:

Keila linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 on kooskõlastatud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Šubina
direktor

Kätlin Vilba 6943753 katlin.vilba@terviseamet.ee