



**Katseprotokoll NH2021/V110324M**  
**Terviseohutuslabor**  
**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellijä: Keila Vesi Aktsiaselts Harju maakond, Keila linn, Ehitajate tee 7, 76606  
Veeallika valdaja: Keila Vesi Aktsiaselts  
Proovivõtu koht: Harju maakond, Keila linn, Ehitajate tee 7, VTJ peale mahuteid  
Proovivõtja: Kaspar Lõhmus atesteerimistunnistus nr: 1791/20  
Veeallika liik: veevärgivesi  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 17.11.2021 kell: 11:25 Analüüs alustatud: 17.11.2021 kell: 13:32  
Proov toodud laborisse: 17.11.2021 kell: 13:04 Analüüs lõpetatud: 22.11.2021  
Protokoll vormistatud: **22.11.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<3	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

vanemspetsialist S.Rudõka

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.** Lk. nr.1(1)

