

**Katseprotokoll NH2023/V139010M**
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijaja: Keila Vesi Aktsiaselts Harju maakond, Keila linn, Ehitajate tee 7, 76606
Veeallika valdaja: Keila Vesi Aktsiaselts
Proovivõtu koht: VTJ peale reservuaare, Ehitajate tee 7, Keila, Harju maakond. Ühisveevärk
Proovivõtja: Katarina Kleinson atesteerimistunnistus nr: 2180/22
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 26.10.2023 kell: 9:20 Analüüs alustatud: 26.10.2023 kell: 10:19
Proov toodud laborisse: 26.10.2023 kell: 10:08 Analüüs lõpetatud: 30.10.2023
Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: **31.10.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloomulike muutusteta.

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

